

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021. godinu

Mjesečni pregled iznosa donje ogrijevne vrijednosti prirodnog plina

MRS Križevci

Donja ogrijevna vrijednost prirodnog plina [MJ/m ³]			
Mjesec	Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m ³]	Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m ³]	Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m ³]
Siječanj	34,975	34,714	9,638033
Veljača	34,893	34,266	9,596334
Ožujak	35,071	34,987	9,750104
Travanj	35,874	34,905	9,720253
Svibanj	34,882	34,683	9,691947
Lipanj	33,792	33,817	9,415800
Srpanj	33,831	35,625	9,540834
Kolovoz	33,822	33,837	9,485707
Rujan	33,788	33,802	9,516881
Listopad	35,027	35,537	9,645759
Studen	35,462	35,578	9,853170
Prosinac	35,407	35,654	9,805229
PROSJEK:			9,638338

MRS Sveti Ivan Žabno

Donja ogrijevna vrijednost prirodnog plina [MJ/m ³]			
Mjesec	Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m ³]	Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m ³]	Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m ³]
Siječanj	34,975	34,714	9,634655
Veljača	34,893	34,266	9,595883
Ožujak	35,071	34,987	9,743661
Travanj	35,874	34,905	9,721008
Svibanj	34,882	34,683	9,689520
Lipanj	33,792	33,817	9,422822
Srpanj	33,831	35,625	9,564206
Kolovoz	33,822	33,837	9,459540
Rujan	33,788	33,802	9,521509
Listopad	35,027	35,537	9,637063
Studen	35,462	35,578	9,856732
Prosinac	35,407	35,654	9,803092
PROSJEK:			9,637474

Mjerenje kvalitete plina vrši operater transportnog sustava Plinacro d.o.o. svakih 15 dana. Kao rezultat mjerenja dobiva se donja ogrijevna vrijednost plina izražena u MJ/m³. Da bi se pretvorilo donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m³ potrebno ju je podijeliti sa 3,6 i rezultat zaokružiti na 4 decimale. Mi, kao distributer na osnovu 2 polumjesečna mjerenja kvalitete plina i zaprimljenih količina plina na kraju mjeseca računamo kao ponderiranu sredinu donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m³ koja se koristi pri obračunu količina plina u kWh za taj mjesec.